

SCHEMA DEI FORMATI (mm.)


A = 120x120
 B = 160x160
 C = 230x230
 D = 370x370

SIGLA DEI MATERIALI E SPESSORI		
ALLUMINIO AL 0,5/0,7 mm.	PVC RIGIDO PV 1 mm.	PVC ADESIVO AD

DIMENSIONE DEI CARTELLI (mm)				
DISTANZA LETTURA (Mt.)	4	6	10	16
BASE (mm.)	120	160	230	370
ALTEZZA (mm.)	120	160	230	370
SIGLA FORMATO	A	B	C	D

Simboli conformi D.L. 493 del 14/08/96 - CEE 92/58 - UNI

5101	5110	5103	5104	5105	5106	5127
5107	5111	5108	5109	5102	5112	5128
5113	5114	5115	5116	5117	5118	5129
5119	5121	5124	5125	5123	5126	5130



A = 300x200
 B = 500x330


SIGLA DEI MATERIALI E SPESSORI		
ALLUMINIO AL 0,5/0,7 mm.	PVC RIGIDO PV 1 mm.	PVC ADESIVO AD


5301	5302	5303	5304
5305	5306	5307	10104
10288	10261	10262	10263
10289			

Segnali in unica misura: mm 230 x 80. Materiali: alluminio

5238	5239	5240	5241	5242	5244

SCHEMA DEI FORMATI (mm.)




 A = 120x145
 B = 160x210
 C = 230x310
 D = 370x500

SIGLA DEI MATERIALI E SPESSORI		
ALLUMINIO AL 0,5/0,7 mm.	PVC RIGIDO PV 1 mm.	PVC ADESIVO AD

DIMENSIONE DEI CARTELLI (mm)				
DISTANZA LETTURA (Mt.)	4	6	10	16
BASE (mm.)	120	160	230	370
ALTEZZA (mm.)	145	210	310	500
SIGLA FORMATO	A	B	C	D

Simboli conformi D.L. 493 del 14/08/96 - CEE 92/58 - UNI

 ESTINTORE 5201	 ESTINTORE N° 5202	 A POLVERE N° 5203	 ESTINTORE IDRICO DA NON USARE SU PARTI ELETTRICHE. 5204	 A SCHIUMA N° 5205	 A CO₂ N° 5206	 ESTINTORE PER IMPIANTI ELETTRICI. 5209
 NON INGOMBRARE GLI SPAZI ANTISTANTI AGLI ESTINTORI! 5210	 ATTREZZATURE ANTINCENDIO 5211	 N° 5247	 ESTINTORE CARRELLATO 5243	 ESTINTORE CARRELLATO N° 5245	 IDRANTE 5212	 IDRANTE 5213
 LANCIA ANTINCENDIO NASPO 5214	 NON INGOMBRARE GLI SPAZI ANTISTANTI AGLI IDRANTI 5215	 N° 5216	 LANCIA ANTINCENDIO NASPO N° 5223	 ZONA CON IMPIANTO DI SPEGNIMENTO A CO ₂ 5217	 ZONA PROTETTA CON EVACUATORE DI FUMO 5261	 SPRINKLER VALVOLA N° 5256
 ZONA CON IMPIANTO DI SPEGNIMENTO AD ACQUA 5219	 DOCCIA DI EMERGENZA APRIRE IN CASO DI INCENDIO 5220	 COPERTA ANTIFIAMMA 5253	 PORTA TAGLIAFUOCO A CHIUSURA AUTOMATICA NON INGOMBRARE GLI SPAZI ANTISTANTI 5221	 È VIETATO DEPOSITARE PIU' DI 10 LITRI DI LIQUIDO INFIAMMABILE NELLO STESSO LOCALE 5222	 ZONA CON RIVELATORI DI FUMO 5224	 ALLARME ANTINCENDIO 5252
 ALLARME ANTINCENDIO 5226	 TELEFONO ANTINCENDIO 5227	 ATTACCO AUTO POMPA V.V.F. 5229	 SARACINESCA 5230	 valvola Metano MANOVRARE SOLO IN CASO D'INCENDIO 5249	 valvola Gasolio MANOVRARE SOLO IN CASO D'INCENDIO 5250	 valvol a intercettazione combustibile AZIONARE IN CASO D'INCENDIO 5251
 SCALA ANTINCENDIO 5235	 AZIONARE IN CASO D'INCENDIO 5257	 Interruttore elettrico generale termica MANOVRARE SOLO IN CASO D'INCENDIO 5258	 Interruttore elettrico generale MANOVRARE SOLO IN CASO D'INCENDIO 5259	 Interruttore elettrico locale caldaia MANOVRARE SOLO IN CASO D'INCENDIO 5260	 IDRANTE A COLONNA SOPRASUOLO 5254	 IDRANTE SOTTOSUOLO 5255